

# グレーチング強度計算書



仕 様	品名	LNLF19-435/435
	製品寸法	435x435x19
	主部材	FB - 2.5 × 19

2 設 計 条 件	支点間距離	L= 450	許容たわみ量	$\delta b = L/500 = 0.9$
	主部材ピッチ	O= 30 mm	ヤング係数	E = 205800 N/mm <sup>2</sup>
	断面二次モーメント	I= 0.1428 cm <sup>4</sup> = 1428 mm <sup>4</sup>		

3 強 度 計 算	1. ベアリングバー1本当たりの単位荷重: $\omega$ (N/mm)を求める。 $\omega = \text{設計強度} \times \text{ピッチ} \quad \text{より}$ $\omega = 0.005 \times 30$ $\omega = 0.15 \text{ (N/mm)}$			
	2. ベアリングバーの最大たわみ: $\delta$ (mm)を求める。 $\delta = 5 \times \omega \times L^4 / 384 \times E \times I \quad \text{より}$ $\delta = 5 \times 0.15 \times 41006250000 / 384 \times 205800 \times 1428$ $\delta = \underline{\underline{0.273 \text{ (N}\cdot\text{mm)}}} \leq 0.90 \quad \text{(許容たわみ量)}$			

4 総 括	上記の計算式により、1項目の仕様で、 2項目の設計条件に対し十分な強度を保持致します。
-------------	--