



重量 6.9kg



主部材詳細図

表面処理 本体は溶融亜鉛メッキ仕上げ (JIS H8641)

<table border="1"> <tr> <td>訂正年月日</td> <td>訂正番</td> <td>訂正年月日</td> <td>訂正事項</td> <td>訂正者</td> <td>承認印</td> <td>承認印</td> <td>検印</td> <td>製図</td> <td rowspan="4">           図面名称            U字溝用(スチール) グレーチング            溝幅120用 細目 ノンスリップ            T-6            NHU193N-12         </td> <td rowspan="4">  株式会社 <b>マキテック</b>            MK駐輪事業部         </td> <td rowspan="4">           図番            MGK-N-468         </td> </tr> <tr> <td>標準製作図面</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>試作図面</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>特注図面</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	訂正年月日	訂正番	訂正年月日	訂正事項	訂正者	承認印	承認印	検印	製図	図面名称 U字溝用(スチール) グレーチング 溝幅120用 細目 ノンスリップ T-6 NHU193N-12	株式会社 <b>マキテック</b> MK駐輪事業部	図番 MGK-N-468	標準製作図面								試作図面								特注図面																	
	訂正年月日	訂正番	訂正年月日	訂正事項	訂正者	承認印	承認印	検印	製図				図面名称 U字溝用(スチール) グレーチング 溝幅120用 細目 ノンスリップ T-6 NHU193N-12	株式会社 <b>マキテック</b> MK駐輪事業部	図番 MGK-N-468																															
	標準製作図面																																													
	試作図面																																													
特注図面																																														
						材質 SS400	数量	箱尺																																						

# グレーチング強度計算書



1 仕 様	品名	NHU193N-12
	製品寸法	105x995x19
	主部材	FB-3×19
	断面係数	Z= 0.18 cm <sup>3</sup>

2 設 計 条 件	荷重条件	T-6	支点間距離	L = 120
	後輪一輪荷重	P = 24000 N	衝撃係数	i = 0
	許容応力	$\sigma_b = 180$ N/mm <sup>2</sup>	車両進行方向	主部材に対し、縦断
	主部材ピッチ	O = 12.5 mm		
	接地面積	a mm × b mm = 200 mm × 240 mm		

3 強 度 計 算	1. ベアリングバー1本当たりの単位荷重: $\omega$ (N/mm)を求める。 $\omega = \text{後輪1車荷重} \times (1 + \text{衝撃係数}) \times \text{ピッチ} / \text{接地面積} \quad \text{より}$ $\omega = 24000 \times (1 + 0) \times 12.5 / 48000$ $\omega = 6.25 \text{ (N/mm)}$
	2. ベアリングバーの最大曲げモーメント: M (N・mm)を求める。 $M = \omega \times L \times L / 8 \quad \text{より}$ $M = 11250$ $M = 11,250 \text{ (N・mm)}$
	3. 曲げ応力度: $\sigma_b$ (N/mm <sup>2</sup> ) を求める。 $\sigma_b = M / Z \quad \text{より}$ $\sigma_b = 11,250.0 / 180.000$ $\sigma_b = 62.50 \text{ (N/mm}^2\text{)}$ <p>従って、許容応力 <math>\sigma_b = 180</math> (N/mm<sup>2</sup>) に対し、</p> $\underline{\underline{62.50 \text{ (N/mm}^2\text{)} \leq 180 \text{ (N/mm}^2\text{)}}}$

4 総 括	上記の計算式により、1項目の仕様で、 2項目の設計条件に対し十分な強度を保持致します。
-------------	--